



## ARRETE PERMANENT n°2025-13

## Défense extérieure contre l'incendie

Département D'INDRE ET LOIRE  
Canton de LANGEAIS  
**MAIRIE DE CHOUZÉ-SUR-LOIRE**

**Le Maire de la commune de Chouzé-sur-Loire,**

Vu le Code général des collectivités territoriales, en particulier les articles L. 2213-32, L.2225-1 et suivants et les articles R.2225-1 et suivants,

Vu l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie,

Vu l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2017 portant approbation du nouveau règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie d'Indre-et-Loire (RDDECI 37),

Considérant la nécessité de lister les points d'eau incendie présents sur le territoire communal sur lesquels portent les pouvoirs de police spéciale DECI du Maire,

Considérant la nécessité d'actualiser la base de données détenue par le Service Départemental d'Incendie et de Secours d'Indre-et-Loire,

**ARRÊTÉ****Article 1 : La liste des Points d'Eau Incendie (PEI)**

Les Points d'Eau Incendie (PEI) contribuant à la Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) de la commune de **Chouzé-sur-Loire** sont listés en annexe au présent arrêté, conformément aux prescriptions du paragraphe 5.1.2 du RDDECI.

Ne figurent dans l'annexe 1 que les PEI relevant du pouvoir de police spéciale DECI du Maire.

**Article 2 : L'organisation de l'information entre les différents acteurs**

Toute création d'un nouveau PEI public ou privé doit faire l'objet d'une information au SDIS. Ce dernier intégrera ce PEI dans la base de données départementale des PEI, dont il a la charge de l'administration, par l'intermédiaire de la fiche de réception annexée au RDDECI 37 (annexes 8 et 10).

Le SDIS 37 est chargé de l'attribution des numéros d'identification des PEI conformément au paragraphe 4.2.1 du RDDECI 37.

Les cas de carence programmée, ou non, de tout ou partie de la DECI (lavages de réservoirs de château d'eau, travaux sur les réseaux...), devront faire l'objet d'un signalement au SDIS via les coordonnées suivantes :

- Courriel : [prevision@sdis37.fr](mailto:prevision@sdis37.fr) ou fax 02 47 49 69 49
- Si urgence, ou en dehors des heures ouvrables, au CETRA, fax : 02 47 25 70 19*

### **Article 3 : Les modalités de réalisation des contrôles techniques des PEI**

Conformément au paragraphe 4.4.1 du RDDECI 37, relatif aux périodicités des contrôles techniques des PEI, les contrôles fonctionnels et les mesures du débit/pression des PEI sous pression (poteaux et bouches incendie) seront réalisés tous les 3 ans.

Dans le cas où, suite à des travaux notamment, des modifications susceptibles d'influer sur les caractéristiques hydrauliques interviennent dans les réseaux, une campagne de mesure débit/pression sera réalisée dans un délai de trois mois.


### **Article 4 : Délais et voies de recours**

Conformément aux articles R.421-1 et R.421-2 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication sur le site internet de la commune, d'un recours gracieux auprès du Maire.

L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet implicite. À compter de ce rejet explicite ou implicite, un recours contentieux peut être formé devant le Tribunal administratif de Tours.

Fait à Chouzé-sur-Loire, le 2 décembre 2025

Le Maire,  
Gilles THIBAULT



## Annexe à l'arrêté municipal n° 2025-13

Légende  
 \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Accès  
 \* Signalisation

 -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

 -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée

 Non conforme en service

### Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		Etat	Ano-malie	Ac-cès	Sign
					Maxi	A 1 bar	Débit simultané	Sta-tique	Pression				
1	PI 1x100	RUE DE LA TOUCHE LE GRAND SAULT	Inconnu	Inconnu		66		3.6					
2	PI 1x100	LIEU DIT LA GARE	Inconnu	1/100		30		3.8					
3	PI 1x100	AVENUE DE VERDUN D 749	Inconnu	1/100		96		3.8					
4	PI 1x100	LIEU DIT PORT BOULET P.T.T.	Inconnu	1/100		110		3.8					
5	PI 1x100	ALLEE DU PORT BOULET RUE DE LA HURTAUDERIE	Inconnu	1/100		101		3.8					
6	PI 80	27 RUE DE REAUX	Inconnu	Inconnu		29		3.8					
7	PI 1x100	RUE DE LA HURTAUDERIE CHATEAU DES REAUX	Inconnu	1/100		78		4.0					
8	PI 1x100	LIEU DIT LA MOTTE	Inconnu	Inconnu		60		3.9					
9	PI 1x100	LIEU DIT LES BRIQUERIES	Inconnu	1/100		84		3.6					
10	PI 1x100	LIEU DIT LE JARRIER	Inconnu	1/100		89		3.8					
11	PI 1x100	RUE DE LA PERRUCHE	Inconnu	1/100		80		3.8					
12	PI 1x100	RUE DE L EGLISE	150	1/100		91		3.7					
13	PI 1x100	PLACE DES DEPORTES PROCHE MAIRIE	100	1/100		61		3.5					
14	PI 1x100	RUE DE LA MINE	Inconnu	1/100		63		3.6					
15	PI 1x100	RUE DE SAUMUR	Inconnu	1/100		54		3.5					
16	PI 1x100	LIEU DIT LES MOULINS ANGLE RUE MEUNIER	Inconnu	1/100		45		3.5					

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		Etat	Anomalie	Accès	Sign
					Maxi	A 1 bar	Débit simultané	Statique	Pression				
17	PI 1x100	RUE CHEVRE	Inconnu	1/100		61		3.8		✓	✓	✓	✓
18	PI 80	LIEU DIT LA GRAVIERE	Inconnu	Inconnu		26		3.2		✗	i	✓	✓
19	PI 1x100	LIEU DIT LE JONCHER Est	Inconnu	1/100		50		3.9		✓	✓	✓	✓
20	PI 1x100	LIEU DIT LE JONCHER Ouest	Inconnu	1/100		40		3.8		✓	✓	✓	✓
21	BI	RUE DES PELOUSES	Inconnu	1/100		66		3.6		✓	✓	✓	✓
22	PI 80	LIEU DIT LES SAULAIRES	Inconnu	Inconnu		27		3.8		✗	i	✓	✓
23	PI 80	LIEU DIT LES SABLONS	Inconnu	Inconnu		28		4.2		✗	i	✓	✓
24	PI 80	LIEU DIT L AULNAIE RUE DES SABLONS	Inconnu	Inconnu		25		4.1		✗	i	✓	✓
25	PI 80	LIEU DIT LA HERSE (NORD)	Inconnu	Inconnu						✗	i	✓	✓
26	BI	LIEU DIT LA HERSE (SUD) ANGLE DES BAS FOSSES	100	1/100		42		3.6		✓	i	✓	✓
27	PI 1x100	RUE DE DE LA BOIRE DU CHENE ANGLE ST MEDARD	Inconnu	1/100		52		3.4		✗	i	✓	✓
28	PI 1x100	LIEU DIT SAINT MEDARD RUE BASSE	Inconnu	1/100		66		3.2		✓	i	✓	✓
29	PI 1x100	LIEU DIT LA PERCHE Ouest RUE BASSE	Inconnu	1/100		61		3.2		✓	✓	✓	✓
30	PI 80	LIEU DIT L ILETTTE Nord	Inconnu	Inconnu		30		3.2		✓	✓	✓	✓
31	PI 1x100	ALLEE DE L ILETTTE Sud	Inconnu	1/100		59		3.5		✓	i	✓	✓
32	PI 80	LIEU DIT LA BOIRE DU CHENE	Inconnu	Inconnu		25		3.5		✗	i	✓	✓
33	BI	RUE DE LA MAISON ROUGE	Inconnu	1/100		57		3.5		✓	✓	✓	✓
34	PI 80	LIEU DIT BOURG St JACQUES Nord	Inconnu	Inconnu		31		3.2		✓	✓	✓	✓

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		Etat	Anomalie	Accès	Sign
					Maxi	A 1 bar	Débit simultané	Statique	Pression				
35	PI 80	LIEU DIT LA FOSSE DES JONCS RUE DE LA TOUCHE	Inconnu	Inconnu		60		3.5		✓	i	✓	✓
36	PI 80	LIEU DIT LA TOUCHE Sud RUE DE LA TOUCHE	Inconnu	Inconnu		62		3.4		✓	i	✓	✓
37	PI 1x100	LIEU DIT LA TOUCHE Nord RUE DE LA TOUCHE	Inconnu	Inconnu		107		4.0		✓	✓	✓	✓
38	PI 1x100	LIEU DIT LA GRANDE MAISON RUE DE LA TOUCHE	Inconnu	Inconnu		76		4.2		✓	✓	✓	✓
39	PI 80	LIEU DIT LA PERRUCHONNIERE	Inconnu	Inconnu		80		8.1		✓	✓	✓	✓
40	PI 80	LIEU DIT LE PONT BRETIER ROUTE LIEU DIT LA CHARBONNIERE	Inconnu	Inconnu		142		8.1		✓	✓	✓	✓
41	PI 1x100	36 LIEU DIT LA RUE CRUCHE ANGLE LIEU DIT LECE	Inconnu	1/100		56		8.1		✓	i	✓	✓
42	PI 1x100	20 LIEU DIT LA RUE CRUCHE	Inconnu	1/100		67		8.4		✓	i	✓	✓
43	PI 1x100	LIEU DIT PRE DE L,AULNAY	Inconnu	1/100		62		8.4		✓	✓	✓	✓
44	BI	LIEU DIT LE MONTACHAMPS	100	1/100		98		8.4		✓	✓	✓	✓
45	PI 1x100	RUE MONTACHAMPS	Inconnu	1/100		126		8.4		✓	✓	✓	✓
46	BI	LIEU DIT LE PONT DE LA LANDE	Inconnu	1/100		163		8.0		✓	✓	✓	✓
47	PI 1x100	LIEU DIT LE CHENE VERT	Inconnu	1/100		220		8.2		✓	✓	✓	✓
48	PI 1x100	LIEU DIT LE PETIT PLESSIS	Inconnu	1/100		160		7.9		✓	✓	✓	✓
49	PI 1x100	LIEU DIT LE PLESSIS	Inconnu	1/100		148		7.8		✓	✓	✓	✓
50	PI 1x100	LIEU DIT LES BAILLIES	Inconnu	1/100		148		7.8		✓	i	✓	✓
51	PI 1x100	CITE DES PELOUSES	Inconnu	1/100		60		3.5		✓	✓	✓	✓
52	PI 1x100	CITE DES PINS	Inconnu	1/100		55		3.8		✓	✓	✓	✓
53	PI 1x100	LIEU DIT RICHEBOURG ALLEE DE RICHEBOURG	Inconnu	1/100		90		3.8		✓	✓	✓	✓

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		Etat	Anomalie	Accès	Sign
					Maxi	A 1 bar	Débit simultané	Statische	Pression				
54	PI 80	RUE DE L ILE BOURDON CAMPING	Inconnu	Inconnu		11		4.0		✗	i	✓	✓
55	PI 80	LIEU DIT L ILE BOURDON	Inconnu	Inconnu		10		4.0		✗	i	✓	✓
56	PI 80	RUE DE LA SAINTE RENNES	Inconnu	Inconnu		31		3.6		✓	✓	✓	✓
57	PI 1x100	LIEU DIT LA PLANCHE	Inconnu	1/100		158		8.2		✓	i	✓	✓
58	PI 1x100	RUE BASSE LIEU DIT L ILETTE	Inconnu	1/100		61		3.5		✓	✓	✓	✓
59	PI 1x100	RUE DE LA PERRUCHE CASERNE DES POMPIERS	Inconnu	1/100		79		3.6		✓	✓	✓	✓